

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Ул. Набережная 14, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628309
телефон: 8 (3463)-220938 факс: 8 (3463)-222860

e-mail: fpn-yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253. ОГРН 1058600003681. ИНН/КПП 8601024794/860101001

27.04.21 № 881

МБОУ «СОШ№8»

628327, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание 17,

Предписание №881
Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, ходе проведения плановой, выездной проверки в отношении МБОУ «СОШ№8» осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический), 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание 17, организованного в соответствии годового плана работы в 2021 году (Федеральной статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..) на основании Распоряжение (Приказ) Заместителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Кудрявцевой И.В. №99 от 23.03.21г.(01.04.2021г. по 28.04.2021г.), установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт №44 от 27.04.21), а именно:

1. Нарушение п.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», численность учащихся в образовательной организации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 составляет - 755 учеников, количество рабочих мест для обучающихся превышает вместимость общеобразовательной организации, предусмотренной проектом – 697 учебных мест, по которому построено здание, процент перегрузки составляет – 28%.
2. Нарушение табл. 6.1, п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество учеников в классах начальной школы, при фронтальных формах занятий МБОУ СОШ№8, составляет 24 до 31 человека, площадь на 1 обучающегося от 1,7 м² до 2,3 м², площадь что не соответствует нормируемой площади учебных помещений на одного обучающегося (не менее 2,5 м²).
3. Согласно предоставленному расписанию уроков, чередование предметов по сложности в течение дня и недели не соблюдается, а именно сложные предметы назначены 1-м уроком вместо 2-4 урока, (в 1в в понедельник – русский язык первым уроком, в 3в в четверг – русский язык первым уроком, в 4а во вторник – английский язык первым уроком, в понедельник в 6а русский язык первым уроком, в четверг русский язык первым уроком, в 6б в среду родной язык первым уроком), что противоречит требованиям п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

- требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Сведения о профилактических прививках в каждой ЛМК вносятся без установленного образца ЛМК (дата, наименование прививки вакцинация и ревакцинация, подпись, печать), в нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:-Отсутствуют в каждой ЛМК сведения о постановке вакцины против гриппа;-Отсутствуют сведения о постановке всех профилактических прививок в соответствии с национальным календарем у Агеева А.А., Андрейко Р.М., Баталова В.Н., Гладченко Т.Г., Ивановой И.Ю., Низамовой Е.Г., Филипповой О.В., Черепановой О.В., -Отсутствуют сведения о постановке вакцины против гриппа у Агеева А.А., Аликбарова М.Б., Аскеровой М.А.к, Баевой Ю.Б., Байгишиевой Б.Р., Бучака Н.В., Галичиной А.И., Гамидовой Ф.Д.к, Ганиевой Р.А., Герус Д.С., Дорохиной Н.В., Ермиловой Т.В., Зезюлькиной М.В., Исмаилова С.С.к, Марковой Е.А., Матвеевой А.Г., Матюниной Н.Н., Назаровой В.Р., Перепелица Г.В., Помошниковой Е.А., Поповой М.В., Рубцовой Е.Н., Серовой Н.Г., Соколенко Е.В., Тодорук О.Е.;-Отсутствуют записи о ревакцинации против дифтерии, столбняка у Агеева А.А., Андрейко Р.М., Баталова В.Н., Башмаковой Е.А., Берестовской Е.В., Гариповой З.Д., Гладченко Т.Г., Ивановой И.Ю., Низамовой Е.Г., Филипповой О.В., Черепановой О.В., Ширухиной Ф.Ф.;-Отсутствуют записи о вакцинации против гепатита В у Абышова С.М., Агеева А.А., Хамидуллиной Г.И., Шадровой О.И.;-Отсутствуют сведения о постановке профилактической прививки против кори у Абышова С.М., Галичиной А.И., Гамидовой Ф.Д., Ганиевой Р.А., Гасайниевой А.Я.
4. Футбольное поле имеет дефекты покрытия, что не позволяет проводить спортивные занятия и мероприятия, что не соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 5. Контейнеры установлены на бетонных плитах, площадка для контейнеров не оборудована в соответствии с требованиями водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, согласно п.3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».не имеет ограждение с трех сторон.
 6. Замена вышедших из строя ламп, светильников производится не своевременно, в одном помещении используются лампы с разным световым излучением (белый, тепло-белый), что не соответствует п. 2.8.5., 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 7. По результатам гигиенической оценки параметры микроклимата на момент проведения измерений превышают нормативные значения, что не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":- по показателю температуры воздуха: Кабинет №307 Информатика, Кабинет № 316, Кабинет № 216, Спортивный зал ; - по показателю относительной влажности воздуха: Кабинет №307 Информатика, Кабинет № 315, Кабинет № 316, Кабинет № 216, Кабинет № 217, Кабинет № 225, Кабинет №105 Рисования, Кабинет № 103,

- Спортивный зал, что не соответствуют требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (протокол лабораторных испытаний № 27ФМ.21 от 20.04.2021 г. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»).
8. В санитарно-бытовых помещениях (помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря) не оборудованы системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не представлены, что не соответствует п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 9. Кабинеты начальных классов (для 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4в классов) не оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 10. По результатам проведенного исследования, вода питьевая централизованных систем, вода холодного водоснабжения (система доочистки), отобранная на пищеблоке по исследованным органолептическим, санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол лабораторных испытаний № 3086.21 от 12.04.2021 ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Ях.
 11. На потолке в спортивном зале имеются дефекты и повреждения, следы протеканий, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 12. В кабинете химии пол выполнен ламинатом, имеются расхождения швов между панелями, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции, что не соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 13. Искусственное местное освещение на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера не предусмотрено, что не соответствует п.3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 14. Лицензия на вакцинопрофилактику не предоставлена, что противоречит п. 1.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", п. 2.9.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 15. Не все технологическое оборудование, являющееся источником повышенных выделений тепла, газов, оборудовано локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения (не оборудованы вытяжные зонты над моечными ваннами, электрическими плитами), не оборудована система вентиляции на складе сыпучих продуктов, нарушение п. 2.13., 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
 16. В местах присоединения производственных ванн к канализации не предусмотрен воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки выше сифонных устройств, что не соответствует п. 2.4 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», п.2.15. СанПиН

- 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
17. В помещении моечной посудомоечная машина не подключена к канализационной системе. Сливной шланг от посудомоечной машины проложен непосредственно в отверстие разрушенного сливного канализационного трапа, не имеющего гидрозатвора, что не соответствует требованиям п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
 18. Производственные помещения пищеблока образовательной организации МБОУ СОШ №8 не соответствует требованиям п.2.3.3, п.2.4.6.1, п.2.4.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не обеспечен достаточным набором помещений для работы на сырье, не отвечает требованиям санитарных правил по составу и содержанию, отсутствуют холодный цех готовой продукции, мучной цех, отдельное помещение мясо-рыбного цеха, цех первичной обработки овощей, складские помещения, планировка функционирующих производственных помещений не позволяют выполнять условия технологических процессов приготовления блюд, не исключают встречные потоки сырой и готовой продукции (приготовление салатов из вареных овощей проводится на столе «ГП» в горячем цеху, приготовление полуфабрикатов из мясо-рыбной продукции в выделенной зоне горячего цеха и т.д.).
 19. В помещении (месте) для обработки яиц не предусмотрена раковина для мытья рук, что не соответствует табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
 20. В производственных помещениях требуется проведение косметического ремонта, пол выполнен плиткой, имеются дефекты (сколы и трещины), что не соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
 21. Фактическая концентрация исследованных проб дезинфицирующих растворов 0,03% и 0,06% средств «ДП Ди-хлор», не соответствует заявленной, что противоречит требованиям СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». (протокол № 148,149 от 08.04.2021г. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).
 22. Объем и периодичность проведения лабораторных и инструментальных исследований представленной программы производственного контроля МБОУ «СОШ №8» не соответствуют плану минимальных лабораторно-инструментальных исследований согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 13.04.2009 № 01/4801-9-32 «О типовых программах производственного контроля», прил.6 к МР 2.3.6.0233-21: Согласно представленной ППК готовая продукция планируется к исследованию 2 раза в год, вода питьевая – 1 раз в год, смывы с объектов – на яйца гельминтов 5 смывов 1 раз в год, что не соответствует прил.6 к МР 2.3.6.0233-21, производственный контроль, основанный на принципах ХАССП не проводится, что не соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ: В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил количество детей обучающихся в школе, привести в соответствие нормируемой площади учебных помещений на одного занимающегося не менее 2,5 м², согласно п.1.3, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 01.07.21г.

2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил расписание уроков, соблюдать чередование предметов по сложности в течение дня и недели, согласно п.2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 01.07.21г.

3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил площадь для обучающихся при фронтальных формах занятий не менее 2,5 м² /чел, согласно табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок: 01.07.21г.

4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил личные медицинские книжки, ведения о профилактических прививках в каждую ЛМК вносить согласно установленного образца ЛМК (дата, наименование прививки вакцинация и ревакцинация, подпись, печать), согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: Внести в каждую ЛМК сведения о постановке вакцины против гриппа и всех профилактических прививок в соответствии с национальным календарем Агеева А.А., Андрейко Р.М., Баталовой В.Н., Башмаковой Е.А., Берестовской Е.В., Гариповой З.Д., Гладченко Т.Г., Ивановой И.Ю., Низамовой Е.Г., Филипповой О.В., Черепановой О.В., Щирухиной Ф.Ф.;

-внести сведения о постановке вакцины против гриппа у Агеева А.А., Аликбарова М.Б., Аскеровой М.А.к, Баевой Ю.Б., Байгишиевой Б.Р., Бучака Н.В., Галичиной А.И., Гамидовой Ф.Д.к, Ганиевой Р.А., Герус Д.С., Дорохиной Н.В., Ермиловой Т.В., Зезюлькиной М.В., Исмаилова С.С.к, Марковой Е.А., Матвеевой А.Г., Матюниной Н.Н., Назаровой В.Р., Перепелица Г.В., Помошниковой Е.А., Поповой М.В., Рубцовой Е.Н., Серовой Н.Г., Соколенко Е.В., Тодорук О.Е.;

- внести записи о ревакцинации против дифтерии, столбняка у Агеева А.А., Андрейко Р.М., Баталова В.Н., Башмаковой Е.А., Берестовской Е.В., Гариповой З.Д., Гладченко Т.Г., Ивановой И.Ю., Низамовой Е.Г., Филипповой О.В., Черепановой О.В., Щирухиной Ф.Ф.;

-Отсутствуют записи о вакцинации против гепатита В у Абышова С.М., Агеева А.А., Берестовского А.М., Хамидуллиной Г.И., Шадровой О.И.;

-Отсутствуют сведения о постановке профилактической прививки против кори у Абышова С.М., Галичиной А.И., Гамидовой Ф.Д., Ганиевой Р.А., Гасайниевой А.Я.

Срок: 01.07.21

5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил физкультурно-спортивную зону, провести ремонт футбольного поля, устранить дефекты позволяющие проведения спортивных занятий, иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия полимерного покрытия футбольного поля, согласно п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 01.07.21

6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию сбора ТБО МБОУ СОШ№8, оборудовать площадку для контейнеров водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, с уклоном для

отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, согласно п.3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 01.07.21

7. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил искусственное освещение в помещениях школы, своевременно проводить замену вышедших из строя ламп светильниках, в одном помещении не использовать лампы с разным световым излучением (белый, тепло-белый), согласно п. 2.8.5., п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 01.07.21
8. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил параметры микроклимата, не превышать нормативные значения температуры воздуха, и относительную влажность воздуха, согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в кабинетах №307 Информатика, Кабинет № 316, Кабинет № 216, Спортивный зал ; - по показателю относительной влажности воздуха: Кабинет №307 Информатика, Кабинет № 315, Кабинет № 316, Кабинет № 216, Кабинет № 217, Кабинет № 225, Кабинет №105 Рисования, Кабинет № 103, Спортивный зал, согласно п.2.7.1.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 01.07.21
9. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил санитарно-бытовые помещения (помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря) оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, проводить контроль за эффективной работой вентиляции, согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 01.07.21
10. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил кабинеты начальных классов (для 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4в классов) оборудовать раковинами с подводкой горячей и холодной воды, согласно п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 01.07.21
11. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил воду холодного водоснабжения после системы доочистки на пищеблоке, используемую для организации питания, по органолептическим, санитарно-химическим показателям, согласно СанПиН 1.2.3.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок: 01.07.21
12. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил помещение спортивного зала, провести ремонт внутренней отделки стен, потолков, согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 01.07.21

13. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил кабинет химии, провести ремонт напольного покрытия, для организации проведения качественной влажной обработки и дезинфекции, согласно п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок: 01.07.21**
14. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил искусственное освещение в кабинете информатики, оборудовать местное освещение на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера, согласно п.3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок: 01.07.21**
15. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию медицинского обеспечения школы, иметь лицензию на вакцинопрофилактику, согласно п. 1.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", п. 2.9.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок: 01.07.21**
16. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил всё технологическое оборудование, являющееся источником повышенных выделений тепла, газов, оборудовано локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, оборудовать вытяжные зонты над моечными ваннами, электрическими плитами, оборудовать систему вентиляции на складе сыпучих продуктов, согласно п. 2.13., 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". **Срок: 01.07.21**
17. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил в местах присоединения производственных ванн к канализации предусмотреть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки выше сифонных устройств, согласно п. 2.4 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". **Срок: 01.07.21**
18. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил посудомоечную машину в помещении моечной подключить к канализационной системе, провести ремонт разрушенного отверстие, для сливного шланга от посудомоечной машины, сливного канализационного трапа, оборудовать гидрозатвором, согласно п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". **Срок: 01.07.21**
19. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил набор производственных помещений пищеблока для работы на сырье образовательной организации МБОУ СОШ№8, предусмотреть холодный цех готовой продукции, мучной цех, отдельное помещение мясо-рыбного цеха, цех первичной обработки овощей, складские помещения, создать условия позволяющие соблюдать технологических процессов приготовления блюд, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, не совмещать приготовление готовых блюд, и сырой продукции, согласно п.2.3.3, п.2.4.6.1, п.2.4.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
-

20. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил в помещении (месте) для обработки яиц не предусмотрена раковина для мытья рук, что не соответствует табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Срок: 01.07.21
21. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил производственные помещения пищеблока, провести требующий косметический ремонт, ремонт напольного покрытия, согласно п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
Срок: 01.07.21
22. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию приготовления дезинфицирующих растворов 0,03% и 0,06% средств «ДП Ди-хлор» согласно инструкции по применению, согласно СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
Срок: 01.07.21
23. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил объем и периодичность проведения лабораторных и инструментальных исследований рамках программы производственного контроля МБОУ «СОШ №8», согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 13.04.2009 № 01/4801-9-32 «О типовых программах производственного контроля», прил.6 к МР 2.3.6.0233-21.
Срок: 01.07.21
24. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил Программу производственного контроля пищеблока с учетом основанный на принципах ХАССП, согласно п.2.1. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
Срок: 01.07.21
- О принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях в Срок до 01.07.2021 г.**

Настоящее предписание имеет обязательную силу согласно ст.50 ФЗ-52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления Роспотребнадзора Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

-в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;

-в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Заместитель начальника отдела ТО УРПН
по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске,
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях

М.М.Балабух

Предписание получил(а): _____ 2021г.